

AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Délégation Départementale de l'Aude

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE VILLEMUSTAUSOU
11600 VILLEMUSTAUSOU

Carcassonne, le 12 septembre 2017

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX LIVREES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Unité de gestion : VILLEMUSTAUSOU
Installation (type, code, nom) : UDI 000627 VILLEMUSTAUSOU
Point de surveillance : RESEAU COMMUNAL ECOLE MATERNELLE
Localisation exacte : ECOLE MATERNELLE

Prélevé le : mercredi 06 septembre 2017 à 12h00
par : CARSO RIZA BLONDEL

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	23,1 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,60 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	478 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,06 mg/LCl ₂				
Chlore total	0,16 mg/LCl ₂				

Analyse laboratoire

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Coloration	<5 mg/L Pt				15,00
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,15 NFU				2,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Arsenic	<2 µg/l		10,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100ml				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100ml				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100ml		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100ml		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00103832)

EAU POTABLE.

P/Le D.G.A.R.S.
L'Ingenieur Sanitaire