

AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Délégation Départementale de l'Aude

Carcassonne, le 7 mars 2017

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE VILLEMUSTAUSOU
11600 VILLEMUSTAUSOU

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX LIVREES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Unité de gestion : VILLEMUSTAUSOU
Installation (type, code, nom) : UDI 000627 VILLEMUSTAUSOU
Point de surveillance : RESEAU COMMUNAL ECOLE MATERNELLE
Localisation exacte : ECOLE MATERNELLE

Prélevé le : vendredi 24 février 2017 à 11h15
par : CARSO ELODIE LAFON

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	12,6 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,60 unitépH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	553 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,09 mg/LCl ₂				
Chlore total	0,11 mg/LCl ₂				

Analyse laboratoire

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Coloration	<5 mg/L Pt				15,00
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,2 NFU				2,00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Arsenic	<2 µg/l		10,00		
---------	---------	--	-------	--	--

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L				0,10
--------------------------------	------------	--	--	--	------


PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00100830)

EAU POTABLE.

P/Le D.G.A.R.S.
L'Ingenieur Sanitaire



Agence Régionale de Santé Occitanie - Délégation Départementale de l'Aude - Pôle Santé Publique et Environnementale -
rue du 4 septembre 11021 Carcassonne cedex - tél : 0468115511 - mel : ARS-DT11-sante-environnement@ars.sante.fr
